



Gemina • Termix
 Navervej 15-17 DK 7451 Sunds
 Tlf.+4597141444 Fax+4597141159
 mail@termix.dk

Contr.:	Date:	Sign:
KN 20161102	20160530	SJJ
Drwg. no.:	99622011	

Title:		
Termix Compactstation type VVX 28E		
Fuldisoleret		
Principdiagram		
Fjernvarmestation		
Rev:	Date:	Sign.:

A Varmevæksler
 B Brugsvandsvæksler
 F Automatisk
 X Stikforbindelse
 1 Afspærringsventil
 2 Kontraventil
 4 Sikkerhedsventil
 9 Snavssamler

10 Varmecirkulationspumpe
 11 Brugsvandscirk.pumpe
 14 Følerlomme enkelt
 16 Udeføler
 27 Motor
 30 Motorventil med trykdifferens
 40 Dykrørsføler

24 Leveres løst med
 25 Manometer m/kugleventil
 26 Manometer
 27 Motor
 30 Motorventil med trykdifferens
 40 Dykrørsføler
 48 Udluftningsskrue

Obs:
 Gemina Termix anbefaler, at der monteres strengreguleringsventiler i bygningens delstrengte til varmforsyningen og på varmeanlæggets returstreng umiddelbart efter uniten.