



Gemina • Termix
 Navervej 15-17 DK 7451 Sunds
 Tlf.+4597141444 Fax+4597141159
 mail@termix.dk

Contr.:	Date:	Sign:
KR 20190130	20120816	SJJ
Drwg. no.:	95025700	

Title:
 Termix Compactstation type VX 32/32E m. beholderstyring
 Vægmodel.

Principdiagram		
Fjernvarmestation		
Rev.:	Date:	Sign.:

Obs:
 Gemina Termix anbefaler, at der monteres strengreguleringsventiler i bygningens delstreng til varmforsyningen og på varmeanlæggets returstreng umiddelbart efter unitten.

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| A Varmveksler | 11 Brugsvandscirk.pumpe | 26 Manometer |
| E Varmtvandsbeholder m/spiral | 16 Udeføler | 27 Motor |
| F Automatik | 18 Termometer | 29 Motorventil |
| L Leveringsgrænse | 19 Påspændingsføler | 30 Motorventil med trykdiff. |
| 1 Afspærringsventil | 20 Aftapnings/påfydn. ventil | 31 Differenstrykregulator |
| 2 Kontraventil | 22 Prøveudtag | 40 Dykrørsføler |
| 4 Sikkerhedsventil | 24 Leveres løst med | 44 Dykrørsføler |
| 9 Snavssamler | 25 Manometer m/kugleventil | 48 Udluftningsskrue |
| 10 Varmecirkulationspumpe | | |