



Navervej 15-17 DK 7451 Sunds
Tlf. +4597141444 Fax +4597141159
mail@termix.dk

Contr.:	Date:	Sign:
MEH 01.10.13	16.08.2012	SJJ
Drwg. no.:	95025700	

Title:
Termix Compactstation type VX 32/32E m. evt. beholderstyring
Væg model.

Principdiagram
Fjernvarmestation

Rev:	Date:	Sign.:

Obs:
Gemina Termix anbefaler, at der monteres strengreguleringsventiler i bygningens hovedstreng til varmforsyningen, samt på varmeanlæggets returstreng umiddelbart foran unitten.

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| A Varmveksler | 11 Brugsvandscirk.pumpe | 25 Manometer m/kugleventil |
| E Varmtvandsbeholder m/spiral | 16 Udeføler | 26 Manometer |
| F Automatisk | 18 Termometer | 27 Motor |
| L Leveringsgrænse | 19 Påspændingsføler | 29 Motorventil |
| 1 Afspærringsventil | 20 Aftapnings/påfydn. ventil | 30 Motorventil med trykdiff. |
| 2 Kontraventil | 21 Bestilles separat | 31 Differenstrykregulator |
| 4 Sikkerhedsventil | 22 Prøveudtag | 44 Dykrørsføler |
| 9 Snavssamler | 23 Kugleventil | 48 Udluftningsskrue |
| 10 Varmecirkulationspumpe | 24 Leveres løst med | |