



Gemina • Termix
 Navervej 15-17 DK 7451 Sunds
 Tlf. +4597141444 Fax +4597141159
 mail@termix.dk

Contr.: MEH 18.02.14	Date: 18.02.2014	Sign: SJJ
Drwg. no.: 95025710		

Title:
 Termix Compactstation type VX 32/32E
 Væg model.

Principdiagram
 Fjernvarmestation

Rev:	Date:	Sign.:
------	-------	--------

Obs:
 Gemina Termix anbefaler, at der monteres strengreguleringsventiler i bygningens hovedstreng til varmforsyningen, samt på varmeanlæggets returstreng umiddelbart foran unitten.

A Varmevexsler
 F Automatik
 1 Afspærringsventil
 19 Påspændingsføler
 9 Snavssamlere
 10 Varmecirkulationspumpe

16 Udeføler
 18 Termometer
 19 Påspændingsføler
 20 Aftapnings/påfydn. ventil
 24 Leveres løst med

25 Manometer m/kugleventil
 26 Manometer
 27 Motor
 30 Motorventil med trykdif.
 48 Udluftningsskrue