



Gemina • Termix
 Navervej 15-17 DK 7451 Sunds
 Tlf.+4597141444 Fax+4597141159
 mail@termix.dk

Contr.:	Date:	Sign:
KR 20190130	20140218	SJJ
Drwg. no.:		
95025710		

Title:
 Termix Compactstation type VX 32/32E
 Vægmodel.

Principdiagram		
Fjernvarmestation		
Rev:	Date:	Sign.:

Obs:
 Gemina Termix anbefaler, at der monteres
 strengreguleringsventiler i bygningens
 delstreng til varmforsyningen og
 på varmeanlæggets returstreng
 umiddelbart efter unitten.

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| A Varmevæksler | 16 Udeføler | 26 Manometer |
| F Automatik | 18 Termometer | 27 Motor |
| 1 Afspærringsventil | 19 Påspændingsføler | 30 Motorventil med trykdif. |
| 4 Sikkerhedsventil | 20 Aftapnings/påfydn. ventil | 40 Dykrørsføler |
| 9 Snavssamler | 24 Leveres løst med | 48 Udluftningsskrue |
| 10 Varmecirkulationspumpe | 25 Manometer m/kugleventil | |