



- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 01 Afspæringsventil | 27 Motor |
| 02 Kontraventil | 29 Motorventil |
| 09 Snavssamler | 30 Motorventil m/trykdifferens |
| 10 Varmecirkulationspumpe | 31 Differenstrykregulator |
| 11 BV Cirkulationspumpe | 40 Dykrørsføler |
| 16 Udeføler | B Brugsvandsveksler |
| 18 Termometer | F Automatik |
| 19 Påspændingsføler | |
| 23 Kugleventil | |
| 24 Leveres løst med | |
| 25 Manometer m/kugleventil | |

Obs:
 Gemina Termix anbefaler, at der monteres dynamiske strengreguleringsventiler i bygningens delstreng til varmforsyningen og på varmeanlæggets returstreng umiddelbart efter unitten.

GEMINA TERMIX

Gemina Termix A/S • Navervej 15-17 • DK-7451 Sunds
 Tel: +45 9714 1444 • mail@termix • www.termix.dk

Termix Compactstation VMTD opbl 32E

32/32/28 m/ECL 310 266.2

| | | |
|------------|-------------|-----------------|
| Revideret | Godkendt af | Tegningsnummer |
| 2022-02-09 | KR | 99604111 |