



Obs:  
 Gemina Termix anbefaler, at der monteres dynamiske strengreguleringsventiler i bygningens delstreng til varmforsyningen og på varmeanlæggets returstreng umiddelbart efter unitten.

- |                             |                                |                      |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 01 Afspæringsventil         | 22 Prøveudtag                  | A Varmveksler        |
| 02 Kontraventil             | 23 Kugleventil                 | E Varmtvandsbeholder |
| 04 Sikkerhedsventil         | 24 Leveres løst med            | F Automatik          |
| 09 Snavssamler              | 25 Manometer m/kugleventil     | L Leveringsgrænse    |
| 10 Varmecirkulationspumpe   | 26 Manometer                   |                      |
| 11 BV Cirkulationspumpe     | 27 Motor                       |                      |
| 14 Følerlomme enkelt        | 29 Motorventil                 |                      |
| 16 Udeføler                 | 30 Motorventil m/trykdifferens |                      |
| 18 Termometer               | 31 Differenstrykregulator      |                      |
| 19 Påspændingsføler         | 44 Dykrørsføler m/følerlomme   |                      |
| 20 Aftap-/påfyldningsventil | 48 Udluftningsskrue            |                      |

**GEMINA TERMIX**

Gemina Termix A/S • Navervej 15-17 • DK-7451 Sunds  
 Tel: +45 9714 1444 • mail@termix • www.termix.dk

**Termix Compactstation 28 VX ISO**

**Med beholderstyring monteret**

Revideret

2022-02-09

Godkendt af

KR

Tegningsnummer

**99620013**