



- 01 Afspæringsventil
- 02 Kontraventil
- 04 Sikkerhedsventil
- 09 Snavssamler
- 10 Varmecirkulationspumpe
- 11 BV Cirkulationspumpe
- 14 Følerlomme enkelt
- 16 Udeføler
- 18 Termometer
- 19 Påspændingsføler
- 20 Aftap-/påfyldningsventil

- 24 Leveres løst med
- 25 Manometer m/kugleventil
- 26 Manometer
- 27 Motor
- 30 Motorventil m/trykdifferens
- 40 Dykrørsføler
- 48 Udluftningsskrue
- A Varmevæksler
- B Brugsvandsveksler
- F Automatik

Obs:  
 Gemina Termix anbefaler, at der monteres dynamiske strengreguleringsventiler i bygningens delstreng til varmforsyningen og på varmeanlæggets returstreng umiddelbart efter unitten.

**GEMINA TERMIX**

Gemina Termix A/S • Navervej 15-17 • DK-7451 Sunds  
 Tel: +45 9714 1444 • mail@termix • www.termix.dk

**Termix Compactstation 28 VVX ISO**

**Vægmodel**

Revideret

2022-02-09

Godkendt af

KR

Tegningsnummer

**99622011**