



- | | | | |
|----|------------------------|----|---------------------------|
| 01 | Afspæringsventil | 23 | Kugleventil |
| 02 | Kontraventil | 24 | Leveres løst med |
| 04 | Sikkerhedsventil | 25 | Manometer m/kugleventil |
| 09 | Snavssamler | 27 | Motor |
| 10 | Varmecirkulationspumpe | 29 | Motorventil |
| 11 | BV Cirkulationspumpe | 31 | Differenstrykregulator |
| 14 | Følerlomme enkelt | 44 | Dykrørsføler m/følerlomme |
| 16 | Udeføler | 48 | Udluftningsskrue |
| 18 | Termometer | E | Varmtvandsbeholder |
| 19 | Påspændingsføler | F | Automatik |
| 22 | Prøveudtag | L | Leveringsgrænse |

Obs:
 Gemina Termix anbefaler, at der monteres dynamiske strengreguleringsventiler i bygningens delstreng til varmforsyningen og på varmeanlæggets returstreng umiddelbart efter unitten.

GEMINA TERMIX

Gemina Termix A/S • Navervej 15-17 • DK-7451 Sunds
 Tel: +45 9714 1444 • mail@termix • www.termix.dk

Termix Compactstation 28 HD ISO
 Med beholderstyring monteret

Revideret	Godkendt af	Tegningsnummer
2022-02-09	KR	99624126