



- |    |                        |    |                             |
|----|------------------------|----|-----------------------------|
| 01 | Afspæringsventil       | 25 | Manometer m/kugleventil     |
| 02 | Kontraventil           | 27 | Motor                       |
| 09 | Snavssamler            | 29 | Motorventil                 |
| 10 | Varmecirkulationspumpe | 30 | Motorventil m/trykdifferens |
| 11 | BV Cirkulationspumpe   | 31 | Differenstrykregulator      |
| 14 | Følerlomme enkelt      | 39 | Udtag afproppet             |
| 16 | Udeføler               | 40 | Dykrørsføler                |
| 18 | Termometer             | 48 | Udluftningsskrue            |
| 19 | Påspændingsføler       | B  | Brugsvandsveksler           |
| 23 | Kugleventil            | F  | Automatik                   |
| 24 | Leveres løst med       |    |                             |

Obs:  
 Gemina Termix anbefaler, at der monteres dynamiske strengreguleringsventiler i bygningens delstreng til varmforsyningen og på varmeanlæggets returstreng umiddelbart efter unitten.

**GEMINA TERMIX**

Gemina Termix A/S • Navervej 15-17 • DK-7451 Sunds  
 Tel: +45 9714 1444 • mail@termix • www.termix.dk

**Termix Compactstation 28 VMTD ISO**

**Vægmodel**

Revideret

Godkendt af

Tegningsnummer

2025-01-07

KR

**99623911**