



- 01 Afspæringsventil
- 02 Kontraventil
- 09 Snavssamler
- 10 Varmecirkulationspumpe
- 14 Føleriomme enkelt
- 16 Udeføler
- 18 Termometer
- 19 Påspændingsføler
- 23 Kugleventil
- 24 Leveres løst med
- 25 Manometer m/kugleventil

- 27 Motor
- 29 Motorventil
- 31 Differenstrykregulator
- 48 Udluftningskrue
- F Automatik

Obs:  
Gemina Termix anbefaler, at der monteres dynamiske strengreguleringsventiler i bygningens delstreng til varmforsyningen og på varme anlæggets returstreng umiddelbart efter unitten.

**GEMINA TERMIX**

Gemina Termix A/S • Navervej 15-17 • DK-7451 Sunds  
Tel: +45 9714 1444 • mail@termix • www.termix.dk

**Termix Compactstation 28 HD ISO**

**Uden beholderstyring**

Revideret

Godkendt af

Tegningsnummer

2023-01-04

TG

**99624124**