



- | | | | |
|----|------------------------|----|-----------------------------|
| 01 | Afspæringsventil | 30 | Motorventil m/trykdifferens |
| 02 | Kontraventil | 31 | Differenstrykregulator |
| 09 | Snavssamler | 40 | Dykrørsføler |
| 10 | Varmecirkulationspumpe | 48 | Udluftningsskrue |
| 11 | BV Cirkulationspumpe | B | Brugsvandsveksler |
| 16 | Udeføler | F | Automatik |
| 19 | Påspændingsføler | | |
| 23 | Kugleventil | | |
| 24 | Leveres løst med | | |
| 27 | Motor | | |
| 29 | Motorventil | | |

Obs:
 Gemina Termix anbefaler, at der monteres dynamiske strengreguleringsventiler i bygningens delstreng til varmforsyningen og på varmeanlæggets returstreng umiddelbart efter unitten.

GEMINA TERMIX

Gemina Termix A/S • Navervej 15-17 • DK-7451 Sunds
 Tel: +45 9714 1444 • mail@termix • www.termix.dk

Termix Compactstation 28 MS VMTD

Revideret	Godkendt af	Tegningsnummer
2022-12-06	TG	99631011