



- 01 Afspæringsventil
- 02 Kontraventil
- 04 Sikkerhedsventil
- 09 Snavssamler
- 10 Varmecirkulationspumpe
- 11 BV Cirkulationspumpe
- 16 Udeføler
- 18 Termometer
- 19 Påspændingsføler
- 20 Aftap-/påfyldningsventil
- 23 Kugleventil

- 24 Leveres løst med
- 25 Manometer m/kugleventil
- 27 Motor
- 29 Motorventil
- 30 Motorventil m/trykdifferens
- 31 Differenstrykregulator
- 36 Strengreguleringsventil
- 40 Dykrørsføler
- B Brugsvandsveksler
- F Automatik

Obs:
 Gemina Termix anbefaler, at der monteres dynamiske strengreguleringsventiler i bygningens delstreng til varmforsyningen og på varmeanlæggets returstreng umiddelbart efter unitten.

GEMINA TERMIX

Gemina Termix A/S • Navervej 15-17 • DK-7451 Sunds
 Tel: +45 9714 1444 • mail@termix • www.termix.dk

Termix Compactstation OPBL. 40-E

AVQM/VM/AVP/Magna

Revideret	Godkendt af	Tegningsnummer
2022-05-20	KR	95324600