



- |    |                          |    |                                |
|----|--------------------------|----|--------------------------------|
| 01 | Afspæringsventil         | 25 | Manometer m/kugleventil        |
| 02 | Kontraventil             | 26 | Manometer                      |
| 04 | Sikkerhedsventil         | 27 | Motor                          |
| 09 | Snavssamler              | 30 | Motorventil m/trykdifferens    |
| 10 | Varmecirkulationspumpe   | 36 | Strengreguleringsventil        |
| 11 | BV Cirkulationspumpe     | 39 | Udtag afproppet                |
| 16 | Udeføler                 | 40 | Dykrørsføler                   |
| 18 | Termometer               | A  | Varmeveksler                   |
| 19 | Påspændingsføler         | B  | Brugsvandsveksler              |
| 20 | Aftap-/påfyldningsventil | F  | Automatik                      |
| 24 | Leveres løst med         | I  | Tilslutning for trykekspansion |

Obs:  
 Gemina Termix anbefaler, at der monteres dynamiske strengreguleringsventiler i bygningens delstreng til varmforsyningen og på varmeanlæggets returstreng umiddelbart efter unitten.

**GEMINA TERMIX**

Gemina Termix A/S • Navervej 15-17 • DK-7451 Sunds  
 Tel: +45 9714 1444 • mail@termix • www.termix.dk

**Termix Compactstation VVX 40/40/28-E**

**AVQM/AVQM/Magna**

|            |             |                 |
|------------|-------------|-----------------|
| Revideret  | Godkendt af | Tegningsnummer  |
| 2022-06-13 | KR          | <b>95324005</b> |