



Obs:  
 Gemina Termix anbefaler, at der monteres dynamiske strengreguleringsventiler i bygningens delstreng til varmforsyningen og på varmeanlæggets returstreng umiddelbart efter unitten.

- |                             |                                 |                   |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 01 Afspæringsventil         | 25 Manometer m/kugleventil      | L Leveringsgrænse |
| 02 Kontraventil             | 26 Manometer                    |                   |
| 04 Sikkerhedsventil         | 27 Motor                        |                   |
| 09 Snavssamler              | 30 Motorventil m/trykdifferens  |                   |
| 10 Varmecirkulationspumpe   | 39 Udtag afproppet              |                   |
| 11 BV Cirkulationspumpe     | 40 Dykrørsføler m/følerlomme    |                   |
| 16 Udeføler                 | 44 Dykrørsføler m/følerlomme    |                   |
| 18 Termometer               | A Varmeveksler                  |                   |
| 19 Påspændingsføler         | E Varmtvandsbeholder            |                   |
| 20 Aftap-/påfyldningsventil | F Automatik                     |                   |
| 24 Leveres løst med         | I Tilslutning for trykexpansion |                   |

**GEMINA TERMIX**

Gemina Termix A/S • Navervej 15-17 • DK-7451 Sunds  
 Tel: +45 9714 1444 • mail@termix • www.termix.dk

**Termix Compactstation VX 40/40/28-E**  
**AVQM/ECL/Magna m beholderstyr.**

Revideret

Godkendt af

Tegningsnummer

2022-06-10

KR

**95324351**